

दिनांक 05-10-2012 को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बिजली वितरण की समस्याओं के संबंध में सभी जिलाधिकारियों, प्रभारी प्रधान सचिव एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कार्यवाही।

- 1 उपस्थिति:— सूची संलग्न।
- 2 सर्वप्रथम मुख्य सचिव, बिहार ने अपने संबोधन में कहा कि पावर सेक्टर का विकास एवं विद्युत वितरण में सुधार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पहल पर राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के विकास एवं विद्युत वितरण में आ रही समस्याओं के निदान हेतु प्रतिमाह संबंधित पदाधिकारियों, बिहार के सभी जिलाधिकारियों एवं विद्युत बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जा रहा है। विद्युत वितरण में आ रही समस्याओं के निदान हेतु जिलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा दिये गये रिपोर्ट पर ही निर्भर नहीं रहें बल्कि कृषि सलाहकार, आदि से भी सूचनाएँ प्राप्त करें एवं सही स्थिति की जानकारी रखें। जनता दरबार में बिजली से संबंधित समस्याओं का संकलन किया जाना है तथा जिला स्तर पर टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक में इन समस्याओं पर विद्युत बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर उसके निदान हेतु कार्रवाई की जानी है। यदि निर्धारित अवधि में समस्याओं का निदान नहीं होता है तो इसकी जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष को दी जानी है साथ ही इसका जिक्र अगले विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में की जानी है। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि जिलाधिकारी जिन समस्याओं का जिक्र करेंगे, विद्युत बोर्ड एवं ऊर्जा विभाग द्वारा एक महीने के अन्दर ठोस कार्रवाई की जायगी। ऊर्जा सचिव अपने स्तर पर भी निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा करेंगे।
- 3 पिछले विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारियों द्वारा यह बताया गया था कि विद्युत कार्यपालक अभियंताओं के पास वित्तीय शक्ति नहीं रहने के कारण समय पर कार्य के निष्पादन में परेशानी होती है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने विद्युत कार्यपालक अभियन्ताओं को वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान करने संबंधी अधिसूचना जारी किया है। बोर्ड मुख्यालय द्वारा revolving fund भी विद्युत कार्यपालक अभियन्ता को दिया गया है।
- 4 विभिन्न जगहों पर ट्रान्सफॉर्मर रिपेयर वर्कशॉप (TRW) का निर्माण किये जाने के लिए उपयुक्त स्थल का चयन कर शीघ्र प्रस्ताव भेजा जाना है।
- 5 जलापूर्ति एवं अन्य सरकारी योजनाओं के ऊर्जान्वयन के लिए भी प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है।
- 6 अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया कि कनीय विद्युत अभियंता एवं सहायक विद्युत अभियंता के रिक्त पदों को अक्टूबर, 2012 के अंत तक भरने की कार्रवाई की गयी है। रिवोल्विंग फंड बोर्ड मुख्यालय द्वारा सीधे विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को भेजा जायगा। ट्रान्सफॉर्मर ट्रांसपोर्टेशन की दर लगभग 30 प्रतिशत बढ़ाते हुए सिड्यूल तैयार

कर क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भेजा गया है। बोर्ड द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि जर्जर तारों को, खास कर जिससे दुर्घटना संभावित है, उसे प्राथमिकता देते हुए शीघ्र बदला जाना है। बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं की समस्या के समाधान हेतु बोर्ड मुख्यालय में सदस्य (वित्त एवं राजस्व) की निगरानी में हेल्पलाइन (9430807821) चालू किया गया है जो प्रतिदिन 10 बजे से 17 बजे तक खुला रहता है। हर वितरण ट्रान्सफॉर्मर क्षेत्र के नजदीक कम-से-कम पाँच उपभोक्ताओं को पॉयलट कंज्यूमर के रूप में चिन्हित कर एक महीने के अन्दर सारे पॉयलट कंज्यूमरों की सूची बोर्ड के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जायगा। विद्युत बोर्ड के महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियन्ता स्तर से विद्युत कनीय अभियन्ता स्तर तक जनता दरबार आयोजित करने हेतु दिन निर्धारित है। इसकी सूचना सभी जिलाधिकारियों को भी दी गयी है।

- 7 राज्य में 4942 सहज वसुधा केन्द्र पर विद्युत विपन्न भुगतान की सुविधा प्रदान की गयी है। साथ ही ऑनलाईन भुगतान की भी सुविधा बोर्ड द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। मोबाईल से भी भुगतान के लिए प्रस्ताव है।
- 8 मुख्य सचिव ने बताया कि 71 शहरों में आर0-ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत कार्य चल रहा है। इन शहरों के वितरण व्यवस्था का सुदृढीकरण किया जाना है। जिलाधिकारियों द्वारा इनके कार्यान्वयन पर अपेक्षित निगरानी रखी जानी है। मुख्य सचिव ने विद्युत बोर्ड के महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियन्ता स्तर से ले कर कनीय विद्युत अभियन्ता स्तर तक के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने दायित्वों का पूर्णरूपेण निर्वहन करते हुए समस्याओं का समाधान करें। अपने दायित्व की अवहेलना की स्थिति में राज्य सरकार एवं बोर्ड द्वारा सख्त कार्रवाई की जायगी।

9 सिवान जिला

- 9.1 जिलाधिकारी, सिवान द्वारा बताया गया कि जिले में 33 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं जिनमें से 07 जलापूर्ति पम्प का एवं तीन शहरी क्षेत्र का है। इसे शीघ्र बदला जाना है।
- 9.2 निर्धारित अवधि में सिंचाई हेतु 3-4 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। जिरादेई एवं दरौली प्रखंड में बिजली की आपूर्ति अक्सर बाधित रहती है।
अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि फीडर का पेट्रोलिंग करा कर जल्द ट्रिपिंग की समस्या का समाधान किया जाना है। एक लॉग-बुक धारित किया जाना है जिसमें प्रत्येक फीडर में बिजली आपूर्ति बाधित रहने का पूरा व्योरा अवधि एवं कारण के साथ रखा जाना है।
- 9.3 जिले में पावर सबस्टेशन निर्माण हेतु सात प्रखण्डों में भूमि चिन्हित कर लिया गया है। तीन प्रखण्डों में भूमि चिन्हित किया जाना है। उपर्युक्त सात प्रखण्डों में पावर

सब स्टेशन निर्माण हेतु भूमि हस्तान्तरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है।

- 9.4 बिजली चोरी के मामले में जिला प्रशासन की मदद से छापेमारी की जा रही है एवं चोरी करने वालों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया है।
- 9.5 सिवान में पीक अवधि में बिजली आपूर्ति में कटिनाई होती है। अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा निदेश दिया गया कि महाप्रबन्धक-सह-मुख्य अभियन्ता (संचरण), मुजफ्फरपुर जोन एवं महाप्रबन्धक-सह- मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर सिवान जा कर इस समस्या का अध्ययन कर इसके निदान हेतु प्रस्ताव भेजेंगे। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि लोड शेडिंग कर peak hour में विद्युत की आपूर्ति उपयुक्त लोड मैनेजमेंट के साथ की जानी है।
- 9.6 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में जहाँ-जहाँ तार जर्जर स्थिति में है उसकी सूची विद्युत कार्यपालक अभियन्ता को दे दी गयी है। चिन्हित स्थलों पर जर्जर तार को प्राथमिकता पर बदला जाना है।

10. पूर्वी चम्पारण जिला

- 10.1 जिले में 52 ट्रांसफार्मर खराब हैं। इसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी द्वारा मोतीहारी में टी0आर0डब्लू के निर्माण कराये जाने का अनुरोध किया गया। मुख्य सचिव द्वारा टी0आर0डब्लू की क्षमता बढ़ाने तथा ट्रांसफार्मर रियेरिंग की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखे जाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिजली की बड़े पैमाने पर चोरी के कारण भी ट्रांसफार्मर खराब हो रहा है इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सघन रूप से छापेमारी की जा रही है। मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि सख्ती से बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जानी है।
- 10.2 जिले के 09 प्रखण्डों में जहाँ एक भी पावर सबस्टेशन नहीं है वहाँ पावर सब-स्टेशन के निर्माण हेतु प्रखंड परिसर में 50 डिसिमल जमीन उपलब्ध कराया जाना है। जिलाधिकारी ने बताया कि 04 प्रखण्डों में भूमि शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायगा। मुख्य सचिव द्वारा जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि जल्द-से-जल्द पावर सब-स्टेशन हेतु जमीन दिलवाया जाना है ताकि उस क्षेत्र में बिजली की समस्या का समाधान हो जाय।
- 10.3 चिरैया तथा बनजरिया प्रखंड के क्रमशः ग्राम पाथरपुर (भूतहीपुल के समीप) एवं ग्राम चैलाहा भूतहीपुल में ROW की समस्या है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस समस्या का निदान शीघ्र करा दिया जायगा।
- 10.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि नाबार्ड फेज-XI के अन्तर्गत 123 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिनमें से 18 राजकीय नलकूपों को

ऊर्जान्वित किया जा चुका है जिसमें से 16 राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन हो चुका है। राजकीय नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु कार्यरत एजेन्सी का कार्य बहुत ही धीमा है। अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया कि नाबार्ड फेज-XI के राजकीय नलकूपों के विद्युतीकरण का कार्य कर रहे सभी एजेन्सियों के साथ 22.09.2012 को बैठक कर सभी राजकीय नलकूपों को दिसम्बर, 2012 तक ऊर्जान्वित करने का निर्देश दिया गया है।

- 10.5 सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में लगभग 04 घंटा बिजली की आपूर्ति की जा रही है।
- 10.6 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में लगभग 5000 कि०मी० जर्जर तार को बदले जाने की आवश्यकता है। रक्सौल में रिकंडक्टिंग का कार्य चल रहा है।
- 10.7 अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया कि मोतीहारी में 400/220 के०वी० सुपर ग्रीड सब-स्टेशन बनाये जाने की योजना स्वीकृत है जिसके लिए 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। मुख्य सचिव द्वारा जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि 400/220 के०वी० सुपर ग्रीड सब-स्टेशन हेतु 50 एकड़ भूमि चिन्हित करने वक्त यह ध्यान रखा जाना है कि भूमि उपजाऊ ना हो एवं अनुपयोगी हो। यदि सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं हो तो निजी जमीन को चिन्हित किया जाना है।

11 पश्चिमी चम्पारण जिला

- 11.1 सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में साढ़े चार घण्टा बिजली की आपूर्ति हो रही है।
- 11.2 जिले में 33 खराब ट्रांसफार्मर बदले जा चुके हैं। वर्तमान में 42 ट्रांसफार्मर खराब है जिसमें दो पेय जलापूर्ति पम्प का ट्रांसफार्मर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।
- 11.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के चार प्रखंडों में जहाँ पावर सब-स्टेशन नहीं है वहाँ आधा एकड़ जमीन शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायगा। धनहा में 4.72 एकड़ निजी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है। 15.10.2012 तक भूधारियों को भुगतान कर दिया जायगा। 2.28 एकड़ सरकारी जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया 10.10.2012 तक पूरी कर ली जायगी।
- 11.3 जिले में 06 जगहों पर बोर्ड के जमीन का अतिक्रमण किया गया है। निदेश दिया गया कि बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारी जिलाधिकारी से मिल कर बोर्ड के जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाना है।

12 मुजफ्फरपुर जिला

- 12.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 14.09.2012 तक 43 ट्रांसफार्मर खराब थे जिनमें से 33 को बदल दिया गया है। 14.09.2012 एवं 04.10.2012 की अवधि में 27 ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं जिसे बदले जाने की आवश्यकता है। जिले में बिजली

संबंधी समस्याओं के लिए एक कन्ट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ काफी संख्या में सूचनाएँ आ रही हैं।

- 12.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि के0बी0यू0एन0एल के Ash Dyke के लिए 43.94 एकड़ सरकारी जमीन के हस्तांतरण 06.10.2012 तक हो जायेगा एवं 294 एकड़ निजी जमीन के कुछ भूधारियों को मुआवजा की राशि का भुगतान करा दिया गया है एवं शीघ्र ही कैम्प लगा कर शेष भूधारियों को भी मुआवजे की राशि का भुगतान करवा दिया जायगा। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि Ash Pipe Corridor के निजी जमीन के कुछ भूधारियों को मुआवजे का भुगतान करवा दिया गया है। मोतीपुर गाँव के भूधारी आवासीय जमीन की माँग कर रहे हैं। Make up water Pump House हेतु अधिग्रहित किये जाने वाले भूमि की दर निर्धारण की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है। इसे जल्द तय कर लिया जाना है। Make up Water Corridor हेतु जमीन अधिग्रहण संबंधी अधिसूचना प्रकाशित कर दी गयी है। Resettlement Colony के लिए विस्थापित 87 परिवारों के पुनर्स्थापना हेतु अधिग्रहण किये जाने वाले भूमि का धारा 4/6 की कार्रवाई पूरी कर ली गयी है।
- 12.3 नाबार्ड फेज- XI के राजकीय नलकूपों से संबंधित सात जगहों पर ROW की समस्या है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला प्रशासन द्वारा तीन जगहों पर पुलिस बल भेजने की आवश्यकता पड़ेगी एवं चार जगह यथा पताही, रतवारा इत्यादि जगहों पर समाधान कर दिया गया है एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कार्य अविलंब कराया जाना है।
- 12.4 मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जहाँ भी पावर सेक्टर या लाईन के लिए भू अर्जन हो रहा है उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना है और लोगों को बताया जाना है कि वे निर्धारित मुआवजा ले लें और यदि कोई शिकायत हो तो इसके लिए व्यवहार न्यायालय में जायें।
- 12.5 जिले में नाबार्ड फेज-XI के अन्तर्गत 123 राजकीय नलकूपों का ऊर्जान्वयन किया जाना है। 59 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है जिनमें से 34 का संयुक्त सत्यापन कराया गया है। 14 राजकीय नलकूप चालू हैं। संयुक्त सत्यापन के दौरान कई जगहों पर यांत्रिक एवं विद्युत दोष पाया गया। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि विद्युत/यांत्रिक दोष को संबंधित विभागों द्वारा निदान कराया जाना है साथ ही नलकूपों के खराब ट्रांसफार्मरों के बदले जाने संबंधी विद्युत बोर्ड एवं लघु जल संसाधन विभाग के रिपोर्ट में असमानता की स्थिति में जिलाधिकारी संयुक्त सत्यापन करा कर अन्तर को दूर करेंगे।
- 12.6 जिलाधिकारी द्वारा मुजफ्फरपुर शहर के बिजली एलोकेशन को बढ़ाने का अनुरोध किया गया।

13. वैशाली जिला

- 13.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में 57 ट्रांसफार्मर खराब था जिनमें से 28 ट्रांसफार्मर को बदल दिया गया है। इसी बीच 14 और ट्रांसफार्मर जल गये, अभी कुल 43 ट्रांसफार्मर खराब हैं।
- 13.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि राघोपुर में विद्युत आपूर्ति चालू हो गया है परन्तु तीन फेज बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है इस प्रकार राघोपुर में बिजली आपूर्ति की समस्याएँ बरकरार है। अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया कि राघोपुर में फतुहा से गंगा पार कर बिजली की आपूर्ति की जाती है। एक फेज का तार टूट कर गंगा में गिर गया है एवं गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि के कारण ठीक करने में कठिनाई हो रही है। गंगा नदी के जलस्तर घटते ही ठीक कर तीन फेज बिजली आपूर्ति चालू कर दिया जायगा।
- 13.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जन्दाहा में 15 वर्षों से बिजली नहीं है। अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया कि जन्दाहा में कई बार पावर सब-स्टेशन के सामानों एवं कंडक्टर आदि चोरी हुई है। महनार से सर्वे करा कर फिर से लाईन बनाने का प्रस्ताव दिया गया है एवं इसका निदान निकाला जायेगा। जन्दाहा में ग्रीड सब-स्टेशन का भी निर्माण किया जाना है। ग्रीड सब-स्टेशन बनने पर 33 के0वी0 लाईन की दूरी कम हो जायेगी। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे संबंधित पंचायतों के प्रधान के साथ बैठक करेंगे एवं स्पष्ट करेंगे कि जबतक बिजली तार एवं अन्य बिजली के उपकरणों की चोरी नहीं होने संबंधी गारण्टी नहीं दी जायगी तबतक बिजली की आपूर्ति करना संभव नहीं हो पायगा। साथ ही यह भी पता किया जाना है कि पूर्व में बिजली के सामानों की चोरी के संबंध में क्या कार्रवाई हुई?
- निर्देश दिया गया कि बिजली चोरी, तार एवं बिजली सामानों की चोरी के मामले में कड़ा कदम उठाना है। सभी जिलाधिकारी महीना में एक बार निश्चित रूप से आरक्षी अधीक्षक के साथ समीक्षा करेंगे तथा चोरी रोकने के लिए कारगर कदम उठायेंगे।
- 13.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्युत चोरी के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया जिसमें 16 व्यक्तियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया है एवं 09 लोगों से जुर्माना भी वसूला गया है।
- 13.5 जगह-जगह लोहे के तार को अल्युमिनियम के तार से बदले जाने का भी अनुरोध किया गया। अत्यधिक चोरी के कारण बहुत पहले लोहे का तार लगाया गया था। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जहाँ बार-बार बिजली तार की चोरी होती है वहाँ नियमानुसार सामूहिक जुर्माना किया जाना है।

13.6 PHED के 7 पेय जलापूर्ति में लोहे के तार के कारण वोल्टेज की समस्या है।

14. सीतामढ़ी जिला

14.1 जिले में 50 ट्रांसफार्मर खराब है जिसे बदलने की आवश्यकता है। सीतामढ़ी में टी0आर0डब्ल्यू0 नहीं है जिसके कारण खराब ट्रांसफार्मर को रिपेयर हेतु मुजफ्फरपुर ले जाना पड़ता है। सीतामढ़ी में टी0आर0डब्ल्यू0 की स्थापना पर विचार किया जाना है। महाप्रबन्धक-सह-मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर द्वारा सीतामढ़ी जिले में बड़े पैमाने पर वितरण ट्रांसफार्मर के खराब होने की तकनीकी जाँच की जानी है।

14.2 पूर्व में रूनीसैदपुर ग्रीड से बिजली की आपूर्ति की जाती थी परन्तु अभी मोतीहारी ग्रीड से बिजली की आपूर्ति की जा रही है। सीतामढ़ी ग्रीड में ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ायी जानी है। अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया कि 50 एम0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर दिसम्बर, 2012 तक लगा दिया जायेगा।

14.3 जिले के चार प्रखंड जहाँ एक भी पावर सब स्टेशन नहीं हैं वहाँ प्रखंड परिसर में आधा एकड़ जमीन उपलब्ध कराया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सात दिनों के अन्दर जमीन उपलब्ध करा दिया जायगा।

14.4 जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि नाबार्ड फेज-XI के 74 राजकीय नलकूप ऊर्जांचित हो गये हैं। चार जगहों पर ROW की समस्या है जो 11 के0वी0 लाईन से संबंधित है। 13 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है तथा शेष का कार्य प्रगति पर है। पेय जल आपूर्ति पम्पों के ट्रान्सफॉर्मर से अन्य लोगों को भी कनेक्शन मिला हुआ है जिसके कारण समस्या है। अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा पी0एच0ई0डी0 (63 के0वी0ए0) एवं अन्य उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग ट्रान्सफॉर्मर लगाने का निदेश दिया गया।

14.5 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्किट ब्रेकर नहीं होने के कारण ट्रान्सफॉर्मर बार-बार खराब हो जाता है। अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया कि पिछले 6 महीने से जो भी ट्रान्सफॉर्मर खरीदा जा रहा है उसमें प्रोटेक्टिव सिस्टम लगा हुआ है। अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा संबंधित पदाधिकारी को स्थल पर जाकर वास्तविक लोड की जानकारी प्राप्त कर अतिरिक्त ट्रान्सफॉर्मर या ट्रान्सफॉर्मर क्षमता विस्तार को औचित्य के आधार पर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया।

15. समस्तीपुर जिला

15.1 जिले में 43 ट्रान्सफॉर्मर खराब है। इन्हें शीघ्र बदला जाना है। शहर में कुछ जगहों पर ट्रान्सफॉर्मर की क्षमता विस्तार भी किया जाना है।

15.2 सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में बिजली की आपूर्ति हो रही है।

15.3 खानपुर के भूमि अधिग्रहण से संबंधित धारा 7/17 की अधिसूचना निर्गत हो गया है। अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है। जिले के मोहनपुर प्रखंड परिसर में

आधा एकड़ जमीन पावर सब-स्टेशन के निर्माण हेतु उपलब्ध कराया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा इस पर शीघ्र कार्रवाई की जानी है।

- 15.4 रोसड़ा में विद्युत बोर्ड के जमीन का अतिक्रमण किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा बोर्ड के जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाना है।
- 15.5 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि समस्तीपुर के ट्रान्समिशन लाईन के लोकेशन नं०-14 जो जीतावरपुर नीजामत के नजदीक है, के ROW की समस्या का समाधान हो गया है। राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे विद्युतीकरण कार्य के 8 जगह लाईन में एवं राजकीय नलकूपों के विद्युतीकरण के कार्यक्षेत्र में 06 जगहों पर ROW की समस्या है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी ROW समस्या का समाधान शीघ्र करा दिया जायगा।
- 15.6 जिले में नाबार्ड फेज-XI के अन्तर्गत 128 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। इनमें से 86 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है तथा 38 का संयुक्त सत्यापन हो चुका है। शेष राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वयन का कार्य प्रगति पर है।
- 16 शिवहर जिला**
- 16.1 जिले में 08 ट्रान्सफॉर्मर खराब है। शिवहर को मात्र साढ़े तीन घंटा बिजली की आपूर्ति हो रही है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में कुछ प्रखंड को बहुत कम बिजली मिलती है। अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा महाप्रबन्धक-सह-मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर को शिवहर में कैम्प करने का निर्देश दिया गया एवं बिजली आपूर्ति में आ रही समस्याओं की जाँच कर एवं पूर्ण रूप से विश्लेषण कर विद्युत आपूर्ति में आ रही समस्याओं का निदान किया जाना है। 33 के०वी० लाईन में दो दिनों से ब्रेक डाउन था जिसकी जानकारी महाप्रबन्धक-सह-मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर को नहीं था। इस स्तर पर निगरानी के अभाव को गंभीरता से लिया जाना है।
- 16.2 जिले में नाबार्ड फेज-XI के अंतर्गत 29 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 24 राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन हो गया है। 16 राजकीय नलकूपों का विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है लेकिन असैनिक कार्य बाकी है। एक में यांत्रिक एवं एक में विद्युत दोष पाया गया। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जिन राजकीय नलकूपों में किसी प्रकार का दोष हो उसे दूर करवा कर ही take over किया जाना है।

17 गोपालगंज जिला

- 17.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि खराब ट्रांसफार्मर बदले जाने की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। जिला में अभी 26 ट्रांसफार्मर खराब है जिसे बदला जाना है।
- 17.2 सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 04 घंटा बिजली की आपूर्ति हो रही है।
- 17.3 जिलाधिकारी द्वारा शहरी क्षेत्र के लिए पावर एलोकेशन बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया।
- 17.4 तीन स्थानों पर पेय जलापूर्ति योजनाओं का ट्रान्सफॉर्मर खराब है जिसे शीघ्र बदला जाना है।
- 17.5 जिले में नाबार्ड फेज-XI के अंतर्गत 90 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिनमें से 13 नलकूप ऊर्जान्वित हो गये हैं। 06 राजकीय नलकूप चालू हैं एवं 07 में यांत्रिक दोष है। 77 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किये जाने का कार्य प्रगति पर है।
- 17.6 जिले के तीन प्रखंडों में पावर सब स्टेशन हेतु प्रखंड परिसर में आधा एकड़ जमीन उपलब्ध कराया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि माझा एवं कटैया के प्रखंड परिसर में जमीन शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायगा।
- 17.7 अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया कि शहरों में बॉस-बल्ला की जगह उपयुक्त संरचना, अर्थिंग तथा ए0बी0स्वीच आदि की व्यवस्था आर0-ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत शामिल है।
- 17.8 जिले बिजली चोरी के विरुद्ध चलाये गये अभियान में दो व्यक्तियों पर एफ0आई0आर0 किया गया है। मुख्य सचिव द्वारा बिजली चोरी पर सख्ती बरते जाने का निर्देश दिया गया।

18. छपरा जिला

- 18.1 जिले में 20 ट्रांसफार्मर खराब हैं जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।
- 18.2 सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में बिजली की आपूर्ति हो रही है।
- 18.3 नाबार्ड फेज-XI के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वयन के लिए एजेंसी पर दबाव बनाया जाना है।
- 18.4 जिले के चार प्रखंड में पावर सब-स्टेशन हेतु आधा एकड़ जमीन प्रखंड परिसर में उपलब्ध कराया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि तीन प्रखंड यथा मकेर, नगरा एवं रिविलगंज के प्रखंड परिसर में जमीन उपलब्ध नहीं है।
- 18.5 पंप, मोटर की खराबी एवं नाली खराब रहने के कारण कई नलकूप बंद है।
- 18.6 जिले में बिजली चोरों के खिलाफ 28 एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया है।

19. मधुबनी जिला

- 19.1 जिले में 29 ट्रान्सफॉर्मर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की कार्रवाई की जानी है।

- 19.2 07 स्थलों पर पावर सबस्टेशन निर्माणाधीन है। दो स्थलों पर बनकर तैयार है जिसे जल्द कमीशन किया जाना है। जिलाधिकारी ने बताया कि नारायणपुर में पावर सब-स्टेशन के निर्माण हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध करा दिया जायगा।
- 19.3 जिले में नाबार्ड फेज-XI के अन्तर्गत 100 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। विद्युत बोर्ड द्वारा 61 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिये जाने की सूचना दी गयी है। 26 राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन हो गया है जिसमें से 16 राजकीय नलकूप चालू है। जितने नलकूपों में यांत्रिक या विद्युत दोष है उसे संबंधित विभाग द्वारा जिलाधिकारी दूर करवायेंगे।
- 19.4 नलकूप विभाग के सहायक अभियंता बीमार हैं। दरभंगा के सहायक अभियंता को चार्ज दिया गया है जिससे संयुक्त सत्यापन आदि की प्रगति असंतोषजनक है।
- 19.5 जिले में 3180 कि०मी० रिकंडक्टिंग किया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा शीघ्र रिकंडक्टिंग के लिए प्राथमिकता तय की जानी है तथा इसकी प्रगति की समीक्षा की जानी है।

20. दरभंगा जिला

- 20.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि हायाघाट पावर सब-स्टेशन का कुछ कार्य हो चुका है लेकिन अभीतक पूरा नहीं किया गया है।
- 20.2 जिले में 53 ट्रान्सफॉर्मर खराब है। शहरी क्षेत्र में सही समय पर खराब ट्रान्सफॉर्मर बदला जा रहा है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक समय लग रहा है।
- 20.3 नाबार्ड फेज-XI अंतर्गत 95 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें से 21 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया गया है। 14 राजकीय नलकूप चालू है एवं 07 में यांत्रिक दोष है। नलकूप चलाने हेतु ऑपरेटर की कमी है। जो नलकूप बंद है वहाँ ऑपरेटर को पदस्थापित कर दिया गया है। लघु जल संसाधन विभाग द्वारा दरभंगा जिला के नलकूपों पर ऑपरेटर की समस्या की समीक्षा कर शीघ्र आवश्यक आदेश जारी किया जाना है।
- 20.4 दरभंगा में 400/220 के०वी० ग्रीड सब-स्टेशन के लिए 50 एकड़ जमीन चिन्हित करने हेतु पत्र दिया जाना है ताकि जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जा सके।

21. सुपौल जिला

- 21.1 जिले में एक माह से कम अवधि से 12 ट्रान्सफॉर्मर खराब है जिसे बदलने की शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
- 21.2 जिले में नाबार्ड फेज-XI के अन्तर्गत 31 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें से 15 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है।

- 21.3 सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 04 घंटा बिजली की आपूर्ति हो रही है। दूरस्थ प्रखंड में जहाँ पावर सब स्टेशन का निर्माण हो रहा है उसे जल्द पूरा किया जाना है ताकि आपूर्ति में सुधार हो सके।
- 21.4 मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि ऊर्जा सचिव सभी जिलाधिकारियों को एक चेक-लिस्ट भेजेंगे जिसके अनुसार टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक में बिजली संबंधी कार्यों की समीक्षा किया जाना है।

22. सहरसा जिला

- 22.1 जिले में 14 ट्रांसफॉर्मर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की कार्रवाई की जानी है। बहुत से गाँव de-electrified है।
- 22.2 सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में औसत तीन घंटा बिजली की आपूर्ति की जा रही है।
- 22.3 जिले में नाबार्ड फेज-XI के अन्तर्गत 27 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। विद्युत बोर्ड द्वारा 09 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किये जाने की सूचना दी गयी है परन्तु पूर्णरूपेण एक भी राजकीय नलकूप ऊर्जान्वित नहीं है। महाप्रबन्धक-सह-मुख्य अभियन्ता को अपने कार्य एवं दायित्वों के प्रति तत्पर होने हेतु निर्देश दिया गया।

मुख्य सचिव ने सभी महाप्रबन्धक-सह-मुख्य अभियन्ताओं को माह में 15 दिन अपने क्षेत्र का दौरा करने का निर्देश दिया एवं दौरे के दरम्यान विद्युत संबंधी सारी समस्याओं को दूर करना है।

- 22.4 सहरसा के जर्जर तार का रिकंडक्टिंग की गति बढ़ायी जानी है।

23. मधेपुरा जिला

- 23.1 जिले में कुल 16 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं जिसे अविंब बदला जाना है। मधेपुरा में बोर्ड का भंडार नहीं है। अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया कि मधेपुरा में भंडार की व्यवस्था की जायगी।
- 23.2 जिले के आठ प्रखंड में पावर सब-स्टेशन हेतु आधा एकड़ जमीन प्रखंड परिसर में उपलब्ध कराया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी आठ प्रखंडों में सरकारी जमीन चिन्हित कर लिया गया है।
- 23.3 राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जिले में 04 पावर सब स्टेशन बनाया जाना था जिसमें से 03 पावर सब-स्टेशन चालू हो गया है तथा चौथा अक्टूबर, 2012 के अंत तक चालू हो जायगा।
- 23.4 जिले में नाबार्ड फेज-XI के अन्तर्गत 45 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 05 राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन किया गया है। 02 राजकीय नलकूप चालू है। एक में तार टूट गया है जिसे शीघ्र ठीक कर दिया जायगा। शेष 02 में गंभीर विद्युत दोष है। महाप्रबन्धक-सह-मुख्य अभियन्ता द्वारा बताया गया कि

दोनों जगह अभी एजेन्सी द्वारा काम किया जाना बाकी है। मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि जहाँ लघु जल संसाधन विभाग एवं विद्युत बोर्ड के बीच मतान्तर है वहाँ जिलाधिकारी द्वारा संयुक्त सत्यापन कराया जाना है।

- 23.5 सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में मधेपुरा फीडर में चार घंटा एवं उदाकिशनपुर फीडर में साढ़े तीन घंटा बिजली की आपूर्ति हो रही है। मधेपुरा को सिंचाई हेतु दोपहर 12 बजे से संध्या 05 बजे तक बिजली आपूर्ति हेतु समय निर्धारित है परन्तु इस अवधि में मात्र साढ़े तीन घंटा से चार घंटा ही बिजली की आपूर्ति किया जा रहा है। आपूर्ति में सुधार की जानी है।

24. अररिया जिला

- 24.1 जिले में 12 ट्रान्सफॉर्मर खराब है जिसे जल्द बदले जाने की आवश्यकता है। यहाँ ट्रान्सफॉर्मर के ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है। इसका शीघ्र हल किया जाना है।
- 24.2 जिले में Revised RGGVY के अन्तर्गत 06 पावर सब-स्टेशन का निर्माण किया जाना है जिसके लिए जमीन की आवश्यकता है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया तीन पावर सब-स्टेशन हेतु जमीन उपलब्ध करा दिया गया है तथा शेष तीन पावर सब-स्टेशन हेतु जमीन 15 दिनों में उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- 24.3 जिले में नाबार्ड फेज-XI के अन्तर्गत 38 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 06 राजकीय नलकूप चालू है।
- 24.4 जिलाधिकारी द्वारा अनियमित एवं गलत विपत्रीकरण के बारे में भी चर्चा की गई। इस कारण लोगों को उपभोक्ता फोरम में जाना पड़ता है एवं अन्य समस्यायें भी उत्पन्न होती हैं। सदस्य(वित्त एवं राजस्व) द्वारा बताया गया कि इस समस्या का समाधान सहायक विद्युत अभियंता को करना है, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है। बिलिंग एजेंसी के कार्य पर स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा पर्याप्त निगरानी रखी जानी है।
- 24.5 मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बोर्ड मुख्यालय स्तर पर नये टेक्नोलॉजी से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दी जानी है। आउटसोर्सिंग के तहत एजेंसी द्वारा अपने कर्मचारियों को भी कार्य विशेष के लिए प्रशिक्षण दिया जाना है।

25. किशनगंज जिला

- 25.1 जिले में 10 ट्रान्सफॉर्मर खराब है जिसे शीघ्र बदलना आवश्यक है।
- 25.2 नाबार्ड फेज-XI के अन्तर्गत जिले में 95 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। अभी तक मात्र दो राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है। कार्यरत एजेन्सी द्वारा ठीक से कार्य नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा दिनांक 22.09.2012 को नाबार्ड फेज-XI के सभी एजेन्सियों के साथ समीक्षा बैठक

की गयी है एवं सभी एजेन्सियों को 31.12.2012 तक ऊर्जान्वित करने का लक्ष्य दिया गया है।

- 25.3 जिलाधिकारी द्वारा कोचाधामन में पावर सब-स्टेशन हेतु जमीन शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायगा।
- 25.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि किशनगंज में 400/220 के0वी0 पूलिंग सब-स्टेशन हेतु 55 एकड़ पी0जी0सी0आई0एल0 को तीन जगह चिन्हित कर दिखाया गया था परन्तु पी0सी0आई0एल0 के टीम द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया। अन्य स्थलों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है।
- 25.5 टेराघाट प्रखंड के कुछ गाँव अविद्युतीकृत है जिसका विद्युतीकरण कराया जाना है।

26 पूर्णियाँ जिला

- 26.1 जिले में 09 ट्रान्सफॉर्मर खराब है जिसे बदला जाना है।
- 26.2 सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 11 प्रखंडों में लगभग 04 घंटा एवं 03 प्रखंडों में 02 घंटा बिजली की आपूर्ति की जा रही है।
- 26.3 नाबार्ड फेज-XI के अन्तर्गत जिले में 51 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिनमें से 39 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है एवं 21 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है।
- 26.4 जिले में पावर सब-स्टेशन हेतु चार स्थानों पर जमीन चिन्हित किया गया है जिसमें तीन स्थानों पर सरकारी जमीन एवं एक स्थान पर निजी जमीन चिन्हित किया गया है।
- 26.5 पूर्णियाँ-मधेपुरा संचरण लाईन का कार्य प्रगति पर है परन्तु 07 स्थानों पर पूर्णियाँ के नजदीक ROW की समस्या है एवं राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य में 10 जगहों पर पोल गाड़े जाने में ROW की समस्या है। जिलाधिकारी द्वारा शीघ्र ROW समस्या का समाधान करा दिया जायगा।

27. कटिहार जिला

- 27.1 जिले में 23 ट्रान्सफॉर्मर (63 के0वी0ए0 का दो, 100 के0वी0ए0 का 09 एवं 200 के0वी0ए0 का 02) खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।
- 27.2 नाबार्ड फेज-XI के अन्तर्गत जिले में 54 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिनमें से 07 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है एवं लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। 27 राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वयन का कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया बरारी में 11 राजकीय नलकूप लो वोल्टेज के कारण प्रभावित है। लो वोल्टेज की समस्या का निराकरण किया जाना है।

- 27.3 जिले के दो प्रखण्ड यथा हसनगंज एवं समेली में पावर सब-स्टेशन हेतु प्रखंड परिसर में आधा एकड़ जमीन उपलब्ध कराया जाना है।
- 27.4 जिले में दो स्थानों पर ROW की समस्या है जिसका जिलाधिकारी द्वारा शीघ्र समाधान कराया जाना है।

28. बेगुसराय जिला

- 28.1 जिले में 37 ट्रान्सफॉर्मर खराब है जिसे शीघ्र बदला जाना है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बेगुसराय में खराब ट्रान्सफॉर्मर को बदले जाने हेतु दरभंगा या मुजफ्फरपुर टी0आर0डब्ल्यू0 भेजा जाता है। बगराहाडीह ग्रीड सब स्टेशन परिसर में जमीन उपलब्ध है वहाँ टी0आर0डब्ल्यू0 का निर्माण सुगमता से किया जा सकता है।
- 28.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिजली चोरी के विरुद्ध छापेमारी का अभियान चलाया गया। कुल 128 किलोवाट लोड बढ़ाया गया है।
- 28.3 बखरी एवं नावकोठी में पावर सब-स्टेशन बन कर तैयार हो गया है लेकिन 33 के0वी0 लाईन अभी तक नहीं जोड़ा गया है। इसे शीघ्र कमीशन किया जाना है।
- 28.4 दण्डारी का जमीन अधिग्रहण संबंधी धारा 7/17 की कार्रवाई हो गयी है।
- 28.5 जिले में 09 जगहों पर ROW की समस्या है। कार्यरत कम्पनी द्वारा बोर्ड मुख्यालय को इस समस्या के संबंध में बताया जाता है। संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियन्ता को इसकी कोई जानकारी नहीं है। मुख्य सचिव द्वारा महाप्रबन्धक, दरभंगा को निदेश दिया गया कि जो भी ROW की समस्या है उसके संबंध में अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बतायें ताकि वे जिलाधिकारी से मिलकर ROW समस्या को दूर करा सके।
- 28.6 जिले के तीन प्रखण्डों यथा छौराही, गढ़पुरा एवं मंसूरचक में पावर सब-स्टेशन हेतु प्रखंड परिसर में आधा एकड़ जमीन उपलब्ध कराया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि गढ़पुरा में सरकारी जमीन उपलब्ध है तथा अन्य दो प्रखंडों में पावर सब-स्टेशन हेतु जमीन अधिग्रहण करना होगा।
- 28.7 नाबार्ड फेज-XI के अन्तर्गत जिले में 94 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिनमें से 25 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है एवं 16 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। शेष 09 में यांत्रिक दोष है जिसे लघु जल संसाधन विभाग द्वारा ठीक करवाया जाना है।

29. खगड़िया जिला

- 29.1 जिले में 15 ट्रान्सफॉर्मर खराब है इसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता बतायी गयी।
- 29.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पुराने 10 राजकीय नलकूप विद्युत दोष के कारण बंद है जिसमें तार-पोल एवं ट्रान्सफॉर्मर आदि की आवश्यकता है।

- 29.3 नाबार्ड फेज-XI के अन्तर्गत जिले में 11 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिनमें से मात्र 02 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा सका है। संबंधित एजेंसी को कार्य की गति बढ़ाने के लिए कहा जाना है।
- 29.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में रिकंडक्टिंग का कोई कार्य नहीं हो रहा है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी साप्ताहिक टास्क फोर्स की बैठक इन कार्यों की समीक्षा करेंगें।
- 29.5 सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 03 घंटा बिजली की आपूर्ति की जा रही है।
- 29.6 नये पावर सब स्टेशन के निर्माण को जल्द पूरा किया जाना है ताकि बिजली की आपूर्ति में सुधार हो सके।

30. बक्सर जिला

- 30.1 200 के0वी0ए0 के चार, 100 के0वी0ए0 के दस एवं 63 के0वी0ए0 के तीन खराब ट्रान्सफॉर्मर को शीघ्र बदला जाना आवश्यक है।
- 30.2 नाबार्ड फेज-XI के अन्तर्गत जिले में 92 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिनमें से मात्र 34 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लघु जल संसाधन विभाग का कोई कनीय अभियन्ता या सहायक अभियन्ता उपस्थित नहीं हैं, कार्यपालक अभियन्ता भोजपुर जिला मुख्यालय में उपस्थित हैं। मुख्य सचिव द्वारा लघु जल संसाधन विभाग के कमजोर सिस्टम पर गंभीर चिंता व्यक्त किया गया एवं निदेश दिया गया कि जो भी man power है उसका rational ढंग से उपयोग किया जाना है।
- 30.3 गंगा वाटर पम्प के लिए ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध हो गया है। जहाँ ट्रान्सफॉर्मर लगाया जाना है वहाँ पानी भरा हुआ है। जिले के प्रभारी प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि ट्रिपिंग की समस्या का निदान किया जाना आवश्यक है। अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया कि उच्च क्षमता के पम्प के लिए अलग फीडर की आवश्यकता है जिसे पी0जी0सी0आई0एल0 द्वारा नवम्बर, 2012 में पूरा करने का लक्ष्य है।
- 30.4 चौसा में केस-II बिडिंग के अन्तर्गत थर्मल पावर स्टेशन हेतु जमीन की दर का निर्धारण हो गया है। बानरपुर के भू अर्जन हेतु धारा 7/17 का प्रस्ताव भेजा जाना है तथा 11.27 एकड़ सरकारी जमीन के हस्तान्तरण हेतु प्रक्रिया पूरी की जानी है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि विद्युत परियोजना हेतु भू-अर्जन को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना है। अपर समाहर्ता स्तर पर जो मामला लम्बित है उसका निष्पादन शीघ्र कराया जाना है।

31. भागलपुर जिला

- 31.1 जिले में पिछले विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अभीतक 29 ट्रान्सफॉर्मर बदले जा चुके हैं। जिले में अभी भी 10 ट्रान्सफॉर्मर खराब हैं जिसे शीघ्र बदला जाना है।
- 31.2 पीरपैती में केस-II प्रोजेक्ट हेतु कुल 1158.27 एकड़ भू-अर्जन किया जाना है। 112.26 एकड़ सरकारी जमीन का हस्तान्तरण का प्रस्ताव जिलाधिकारी के कार्यालय को भेजा जाना है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया 988.33 एकड़ निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा 4/6 एवं धारा 7/17 की अधिसूचना निर्गत किया जा चुका है। जमीन की दर निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अधिग्रहित जमीन में बगीचा है एवं जिला उद्यान पदाधिकारी से सम्पर्क किया गया है। इसके कारण एक माह का समय लग जायगा।
- 31.3 जिले के चार प्रखण्डों यथा खरिक, इसमाईलपुर, नाथनगर एवं गोपालपुर में पावर सब-स्टेशन हेतु प्रखंड परिसर में आधा एकड़ जमीन उपलब्ध कराया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि खरिक एवं इसमाईलपुर में दो दिनों के अन्दर प्रस्ताव भेज दिया जायगा एवं नाथनगर एवं गोपालपुर का एक सप्ताह के अन्दर प्रस्ताव भेज दिया जाएगा।
- 31.4 नाबार्ड फेज-XI के अन्तर्गत जिले में 92 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिनमें से 16 राजकीय नलकूप कार्यरत हैं। शेष 76 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किये जाने का कार्य प्रगति पर है। दिसम्बर, 2012 तक कार्य पूरा करने हेतु एजेन्सी को लक्ष्य दिया गया है।

32. बाँका जिला

- 32.1 जिले में 11 ट्रान्सफॉर्मर खराब हैं जिसे बदले जाने की कार्यवाही शीघ्र की जानी है।
- 32.2 सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में औसतन साढ़े छः घण्टा बिजली की आपूर्ति हो रही है।
- 32.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में मिनी वाटर सप्लाई का 14 स्कीम है जो पी0एच0ई0डी0 द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है लेकिन अभीतक पूरा नहीं हुआ है।
- 32.4 अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट हेतु 2400 एकड़ जमीन रजौन प्रखंड में चिन्हित किया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जमीन चिन्हित करने एवं सर्वे हेतु 10.10.2012 को समय निर्धारित किया गया है।
- 32.5 जिले के फुलीडुमर प्रखंड में पावर सब स्टेशन निर्माण हेतु प्रखंड परिसर में आधा एकड़ जमीन उपलब्ध कराया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा अगले सप्ताह में जमीन उपलब्ध करा देने की बात कही गयी।

33. शेखपुरा जिला

- 33.1 नाबार्ड फेज—XI के अन्तर्गत जिले में 18 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिनमें से 13 कार्यरत है। पाँच राजकीय नलकूप कार्य नहीं कर रहा है। पाँच में से तीन राजकीय नलकूपों में ईट—पत्थर भरे हैं। शेष दो में से एक जगह पम्प हाउस के पास विद्युतीकरण का कार्य शेष है एवं एक राजकीय नलकूप के ट्रान्सफॉर्मर की चोरी हो गई है।
- 33.2 सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में बिजली की आपूर्ति की जा रही है।
- 33.3 जिले के घाटकुटुम्बा प्रखंड में पावर सब स्टेशन निर्माण हेतु प्रखंड परिसर में आधा एकड़ जमीन उपलब्ध कराया जाना है।

34. पटना जिला

- 34.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में बिजली की कोई बड़ी समस्या नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा पुराने राजकीय नलकूप जो पोल, तार एवं अन्य विद्युत दोषों के कारण बहुत दिनों से बंद है उसे ठीक कराने का अनुरोध किया गया।
- 34.2 ग्रामीण क्षेत्र में संवेदकों की संख्या कम है। अनुज्ञप्ति निर्गत करते हुए संवेदकों की संख्या बढ़ायी जानी है।
- 34.3 पटना में 08 पावर सब स्टेशन बनना है। विद्युत अधीक्षण अभियन्ता द्वारा सरकारी जमीन चिन्हित किया गया है। अगली बैठक के पहले सभी पावर सब—स्टेशन हेतु, जहाँ सरकारी जमीन उपलब्ध है, उसके हस्तान्तरण करने की कार्रवाई पूरी कर ली जायगी।
- 34.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जुझारपुर मौजा के भूधारियों का भुगतान संबंधी गणना की त्रुटि का निवारण 06—10—2012 तक कर दिया जायगा।
- 34.5 अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया कि जिले में 48 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वयन के पश्चात् लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। कार्यरत एजेन्सी को बचे सभी राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वयन हेतु लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है।
- 34.6 सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा सभी जिलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि बिजली चोरों के विरुद्ध पुलिस बल लगा कर बिजली चोरी को रोका जाना है। नवम्बर, 2012 में जिले में बिजली चोरी रोकने हेतु की गयी कार्रवाई का विशेष रूप से समीक्षा की जायगी।

35. नालन्दा जिला

- 35.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पिछली बार से स्थिति में काफी सुधार हुआ है। एजेन्सी द्वारा मात्र 25 प्रतिशत ही मीटर रिडिंग किया जा रहा है एवं जितना मीटर रिडिंग होता है उसका मात्र 50 प्रतिशत विपत्रीकरण एवं विपत्र वितरण का कार्य

किया जाता है। इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। सदस्य (वित्त एवं राजस्व), विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया कि मीटर रिडिंग, विपत्रीकरण एवं विपत्र वितरण के लिए क्षेत्रीय स्तर पर एजेन्सी की व्यवस्था करने हेतु सभी विद्युत कार्यपालक अभियन्ता एवं विद्युत अधीक्षण अभियंता को निर्देश जारी किया जा चुका है। यह भी निर्देश दिया जा चुका है कि एक प्रमंडल में एक से अधिक एजेन्सी से भी काम करवाया जा सकता है। सचिव, ऊर्जा द्वारा निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी अपने स्तर पर मीटर रिडिंग, विपत्रीकरण एवं विपत्र वितरण के कार्यों की समीक्षा करें। पुराने एजेन्सी द्वारा यदि कार्य ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है तो उसे अविलंब बदला जाय। सदस्य (वित्त एवं राजस्व), विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया कि विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु पूरे बिहार में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/केनरा बैंको के साथ व्यवस्था की गयी। कोई भी उपभोक्ता ऑनलाईन जा कर विद्युत विपत्र का भुगतान कर सकता है। सहज वसुधा केन्द्र के माध्यम से भी विद्युत विपत्र के भुगतान की व्यवस्था की गयी है।

- 35.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्युत बोर्ड में कार्यरत कंट्रैक्टर का भुगतान भी विलंब से होता है। Revolving Fund की राशि बढ़ाये जाने पर विचार किया जाना है। सदस्य (वित्त एवं राजस्व) ने बताया कि पिछले विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के निर्णयानुसार Revolving Fund बोर्ड मुख्यालय से सीधे विद्युत कार्यपालक अभियन्ता को दे दिये जाने हेतु आदेश निर्गत कर दिया गया है। Revolving Fund का आंशिक खर्च कर बोर्ड मुख्यालय को अतिरिक्त राशि हेतु माह में एक से अधिक बार भी requisition भेजा जा सकता है।
- 35.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार के विद्युत विभाग के इलेक्ट्रीकल इन्सपेक्टर द्वारा अनुज्ञापति निर्गत किये जाने में कठिनाई है जिसके कारण बिजली के कंट्रैक्टर की कमी हो गयी है।
- 35.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में मानव-बल की कमी है। सदस्य (वित्त एवं राजस्व) द्वारा बताया गया कि हर विद्युत आपूर्ति अनुमंडल में लेखा कर्मियों की व्यवस्था कार्यभार के आधार पर किया जायगा।
- 35.5 अंडवास में विद्युत उपकेन्द्र के लिए जमीन जल्द उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।
- 35.6 कराई परसुराय प्रखंड के पकड़ी एवं कराई ग्राम के राजकीय नलकूप को ऊर्जान्वित किये जाने हेतु 11 के0वी0 लाईन में ROW की समस्या उत्पन्न हो गयी है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस समस्या का समाधान शीघ्र करा दिया जायगा।

- 35.7 क्षेत्रीय तकनीकी कर्मियों के पास आवश्यक सुरक्षा उपकरण आदि उपलब्ध कराया जाना है।
- 35.8 नाबार्ड फेज—XI के अन्तर्गत जिले में 116 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिनमें से 39 राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन कराये जाने के बाद लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है।

36. भोजपुर जिला

- 36.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के शहरी क्षेत्र के खराब सभी ट्रान्सफॉर्मर बदल दिये गये है। ग्रामीण क्षेत्र के खराब ट्रान्सफॉर्मरों को बदले जाने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी द्वारा विद्युत अधीक्षण अभियन्ता स्तर पर कुछ ट्रान्सफॉर्मर रखे जाने का अनुरोध किया गया ताकि आपात् स्थिति में खराब ट्रान्सफॉर्मर को तुरंत बदला जा सके।
- 36.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में लघु जल संसाधन विभाग में कनीय अभियन्ता नहीं है जिसके कारण नलकूप के सत्यापन आदि का काम नहीं हो पा रहा है। नाबार्ड फेज—XI के अन्तर्गत जिले में 106 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिनमें से 88 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया गया है। 62 राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन कराया गया तथा 24 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 06 में विद्युत दोष तथा 07 में यांत्रिक दोष पाया गया। निदेश दिया गया कि नलकूपों में पायी गड़बड़ी को संबंधित विभाग द्वारा शीघ्र दूर कराया जाना है। बोर्ड द्वारा बताया गया कि दो राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित करने हेतु 11 के0वी0 लाईन में ROW की समस्या उत्पन्न हो गयी है। जिलाधिकारी द्वारा इस समस्या का समाधान शीघ्र करा देने की बात कही गयी।

37. जमुई जिला

- 37.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में 20 ट्रान्सफॉर्मर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।
- 37.2 सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में औसतन 4.5 घण्टा बिजली मिलती है। जिले में बिजली का एलौकेशन बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया।
- 37.3 सचिव, ऊर्जा ने जिलाधिकारी से बरहट प्रखंड में पावर सब—स्टेशन के निर्माण हेतु माँगी गयी जमीन को जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

38. लखीसराय जिला

- 38.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में 14 ट्रान्सफॉर्मर खराब थे जिनमें से 09 को बदल दिया गया। 05 खराब ट्रान्सफॉर्मर शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता

है। विद्युत कार्यपालक अभियन्ता ने जिलाधिकारी को बताया कि प्रमंडल में ट्रान्सफॉर्मर तेल की कमी है एवं 600 लिटर ट्रान्सफॉर्मर तेल की आवश्यकता है। इस संबंध में महाप्रबन्धक-सह-मुख्य अभियन्ता, भागलपुर को कोई जानकारी नहीं थी। सचिव (ऊर्जा) द्वारा महाप्रबन्धक-सह-मुख्य अभियन्ता एवं विद्युत अधीक्षण अभियन्ता द्वारा संवादहीनता एवं समीक्षा नहीं किये जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की गयी। विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, मुँगेर ने आश्वासन दिया कि ट्रान्सफॉर्मर तेल लखीसराय को उपलब्ध करा दिया जायगा।

- 38.2 केस-II कजरा प्रोजेक्ट हेतु अधिग्रहित किये जाने वाले जमीन का भुगतान किया जा रहा है। दो महीने में इस कार्य को पूरा कर लिया जायगा।
- 38.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि नाबार्ड फेज-XI के अन्तर्गत जिले में 10 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। कार्य प्रगति पर है एवं रबी फसल के पूर्व सभी राजकीय नलकूप कार्य करने लगेंगे।
- 38.4 जिले में रिकंडक्टिंग का कार्य प्रगति पर है।
- 38.5 जिले में तीन जगह यथा बड़हिया, लखरीसराय एवं हलसी प्रखंड में ROW की समस्या है। जिलाधिकारी ने बताया कि इसका समाधान शीघ्र करा दिया जायगा।
- 38.6 बोर्ड द्वारा बताया गया कि कहलगाँव-सुलतानगंज-लखीसराय संचरण लाईन में जिले के अन्तर्गत तीन लोकेशन पर ROW समस्या के कारण कार्य बाधित है। जिलाधिकारी द्वारा इस समस्या का समाधान जल्द-से-जल्द करा दिये जाने की बात कही गयी।
- 38.7 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के पिपरिया प्रखंड में पावर सब-स्टेशन निर्माण हेतु प्रखंड परिसर में आधा एकड़ जमीन जल्द ही उपलब्ध करा दिया जायगा।

39. अरवल जिला

- 39.1 अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया कि जहानाबाद जिला के सकुराबाद से एक पावर ट्रान्सफॉर्मर अरवल लाया जाना था। परन्तु सकुराबाद के स्थानीय लोगों के विरोध के कारण उसे नहीं लाया जा सका था। पिछले विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जहानाबाद के जिलाधिकारी द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि दो दिनों के अन्दर लोगों को समझा-बुझा कर पावर ट्रान्सफॉर्मर अरवल भेजवा दिया जायगा। परन्तु अभी तक वह पावर ट्रान्सफॉर्मर अरवल नहीं लाया जा सका है। जिलाधिकारी, जहानाबाद द्वारा बताया गया कि बोर्ड के किसी पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में सम्पर्क नहीं किया गया है। महाप्रबन्धक-सह-मुख्य अभियन्ता, गया, मुख्य अभियन्ता (ग्रा0 वि0) एवं पावर ग्रीड के पदाधिकारियों से बात करेंगे एवं

जिलाधिकारी, जहानाबाद से सम्पर्क कर सकुराबाद का पावर ट्रान्सफॉर्मर को शीघ्र अरवल ट्रान्सपोर्ट करवायेंगे।

40. जहानाबाद जिला

- 40.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि शहरी क्षेत्र का 07 ट्रान्सफॉर्मर खराब है जिसे शीघ्र बदला जाना है।
- 40.2 नाबार्ड फेज-XI के अन्तर्गत जिले में 88 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 51 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किये जाने की सूचना है। 43 राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन करा लिया गया है जिसमें से 40 राजकीय नलकूल चल रहे हैं। तीन में विद्युत दोष है जिसे ठीक कराया जाना है।
- 40.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि नये विद्युत संबंध हेतु कैम्प विद्युत कार्यपालक अभियन्ता द्वारा शीघ्र लगाया जाना है। जिले में 16 सहज वसुधा केन्द्र पर विद्युत विपन्न भुगतान हो रहा है।
- 40.4 जिले में भदसारा में जमीन अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव भेजा जा रहा है।
- 40.5 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मोदनगंज प्रखंड में पावर सब-स्टेशन के निर्माण हेतु प्रखंड परिसर में आधा एकड़ जमीन शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायगा।
- 40.6 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मीटर नहीं रहने के कारण नया विद्युत संबंध नहीं दिया जा रहा है। विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, गया द्वारा बताया गया कि मीटर की कोई समस्या नहीं है। सचिव(ऊर्जा) ने निदेश दिया कि विद्युत कार्यपालक अभियन्ता अपने कार्य में सुधार लायें एवं कार्य में दिलचस्पी रखें अन्यथा कठोर कार्रवाई की जायगी।

41. औरंगाबाद जिला

- 41.1 जिले में 15 ट्रान्सफॉर्मर खराब है जिसे अविलंब बदले जाने की आवश्यकता है।
- 41.2 सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 04 घंटा बिजली की आपूर्ति हो रही है।
- 41.3 नाबार्ड फेज-XI के अन्तर्गत जिले में 17 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वयन का कार्य प्रगति पर है।
- 41.5 अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा नबीनगर पावर जेनेरेटिंग कम्पनी की भूमि संबंधी सारी समस्याओं का समाधान 15.10.2012 तक कर दिये जाने के संबंध में जिलाधिकारी को बताया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस संबंध में सतत कार्रवाई की जा रही है।

42. गया जिला

- 42.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 17 ट्रान्सफॉर्मर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

- 42.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि तीन जगह भू-अर्जन किया जाना था जिसमें से दो जगह का भू-अर्जन हो गया है तथा शेष एक जगह का भी एक सप्ताह में कर दिया जायगा।
- 42.3 33 के0वी0 टेकारी-कोच लाईन में ROW की समस्या है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस समस्या का समाधान करवा दिया जायगा।
- 42.4 नाबार्ड फेज-XI के अन्तर्गत जिले में 52 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिनमें से मात्र 06 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया गया है।
- 42.5 गया में पितृपक्ष मेला के दरम्यान जिलाधिकारी द्वारा पावर एलौकेशन बढ़ाने का अनुरोध किया गया।
- 42.6 सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में पाँच घंटा बिजली मिल रही है। टनकूपा में एक घंटा भी बिजली नहीं मिल रही है। विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, गया द्वारा बताया गया कि टनकूपा के पैमार में 11 के0वी0 तार की चोरी बार-बार हुई है। सचिव (ऊर्जा) ने निदेश दिया कि बार-बार चोरी की घटनाओं की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा आरक्षी अधीक्षक के साथ समीक्षा की जानी है। मुखिया को बताया जाना है कि चोरी होने पर उनका गाँव/पंचायत बिजली से वंचित हो जायेंगे।

43. कैमूर जिला

- 43.1 शहरी क्षेत्र के 200 के0वी0ए0 का सात ट्रान्सफॉर्मर खराब है इसे शीघ्र बदलवाने हेतु अनुरोध किया गया।
- 43.2 नाबार्ड फेज-XI के अन्तर्गत जिले में 120 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिनमें से 13 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है एवं उसका संयुक्त सत्यापन भी करा लिया गया है।
- 43.3 चाँद प्रखंड में ROW की समस्या है। जिलाधिकारी द्वारा इस समस्या का समाधान 2-3 दिनों में करा लिया जायगा।
- 43.4 पुसौली में ग्रीड सब-स्टेशन के लिए भूमि का अधिग्रहण जल्द किया जाना है।

44. मुँगेर जिला

- 44.1 अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया कि जिले में 48 ट्रान्सफॉर्मर खराब है।
- 44.2 दो जगहों पर ROW की समस्या है। दोनो रेभन्यू ग्राम (बिंदा दियारा एवं कुतलपुर) गंगा नदी के पार है। अतः ROW की समस्या का समाधान खगड़िया जिला द्वारा कराया जाना है। सचिव (ऊर्जा) द्वारा निदेश दिया गया कि अगली बैठक के पहले समस्या का समाधान करा लिया जाना है।
- 44.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पावर सब स्टेशन हेतु भू-अर्जन की कार्रवाई शीघ्र शुरू करा दिया जायगा।

- 44.4 नाबार्ड फेज—XI के अन्तर्गत जिले में 17 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। एक राजकीय नलकूप को लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है।
- 44.5 अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया कि 132 के0वी0 D/C कहलगाँव—सुलतानगंज—लखीसराय संचरण लाईन के लोकेशन संख्या 30,31,34 एवं 36 में ROW की समस्या के कारण कार्य बाधित है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी जमीन वालों से बात हो गयी है एवं जल्द ही सुलह हो जायगा। यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0दर्ज कराया जायगा।

45. नवादा जिला

- 45.1 सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में औसतन 4.5 घंटा बिजली की आपूर्ति हो रही है।
- 45.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रोटेक्टिव डिवाइस की कमी के कारण ब्रेकडाउन की समस्या अधिक है। अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया कि आर0—ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत नवादा जिला के शहरों में स्थित पावर सब—स्टेशन में प्रोटेक्टिव डिवाइस को दुरुस्त कर दिया जायगा।
- 45.3 नाबार्ड फेज—XI के अन्तर्गत जिले में 39 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। आठ राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है। दो ऐसे राजकीय नलकूप हैं जहाँ लघु जल संसाधन विभाग द्वारा मोटर नहीं लगाया गया है।

46. रोहतास जिला

- 46.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में 37 ट्रान्सफॉर्मर खराब है। दशहरा पर्व को देखते हुए इन सभी खराब ट्रान्सफॉर्मर को बदले जाने का अनुरोध किया गया।
- 46.2 सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घंटा बिजली मिल रही है।
- 46.3 नाबार्ड फेज—XI के अन्तर्गत जिले में 56 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 23 राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन भी हो चुका है। ट्यूब—वेल डिविजन में कोई अधिकारी पदस्थापित नहीं हैं जिसके कारण अन्य ऊर्जान्वित राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन नहीं हो पा रहा है।
- 46.4 जिले के तीन विद्युत उपकेन्द्रों के बिजली उपभोक्ताओं द्वारा सालों से विपत्र का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सचिव (ऊर्जा) द्वारा निदेश दिया गया कि विपत्रों का वितरण नियमित रूप से सुनिश्चित किया जाना है और जिला प्रशासन की मदद से बकाये की वसूली की जानी है।


(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक-प्र02/विविध वि0 को0-19/12- 4767

पटना, दिनांक 17/10/12


प्रतिलिपि:-सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र02/विविध वि0 को0-19/12- 4767

पटना, दिनांक 17/10/12

प्रतिलिपि:-अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ । अनुरोध है कि कार्यवाही की प्रति अपने स्तर से बोर्ड के संबंधित सभी पदाधिकारी को अनुपालन हेतु प्रेषित करने की कृपा की जाय।


सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।